

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK – II. KOLO

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Prysok

Zadavatel:

Obec Prysok
Se sídlem: Dolní Prysok 17, 471 15 Prysok
IČ: 00525197
Bankovní spojení: 94-3814421/0710
Zastoupená: Jan Sviták – starosta obce

Členové komise:

Jan Sviták
Pavel Nacházel
Ing. Jiří Cveček

Jednání komise bylo zahájeno dne 10. 10. 2013 v 10:00 hodin.

POSOUZENÍ KVALIFIKACE:

Komise v prvním kole hodnocení posuzovala nabídky 4 uchazečů:

- UCHAZEČ č. 1: **Bardzák s.r.o.**, Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ: 28745001
- UCHAZEČ č. 2: **Izolace Beran s.r.o.**, Hrbovická 437/64, Ústí nad Labem 400 01, IČ: 25405683
- UCHAZEČ č. 3: **DRV-STAVBY s.r.o.**, Riegrova 658/79, 405 02 Děčín 2, IČ: 27332799
- UCHAZEČ č. 4: **ELGO CZ, s.r.o.**, Újezd 1400, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25479911

Hodnotící komise vyzvala v prvním kole všechny uchazeče k doplnění či vysvětlení nabídky

Ve 2. kole hodnocení komise konstatuje, že nabídku **řádně doplnili/vysvětlili** tyto vyzvaní uchazeči:

- **Bardzák s.r.o.**
- **DRV-STAVBY s.r.o.**

Komise konstatuje, že nabídku **v rozporu** se zadávací dokumentací **doplnili/vysvětlili** tito vyzvaní uchazeči:

▪ **Izolace Beran s.r.o.**

Uchazeč byl vyzván k doplnění a vysvětlení nabídky mimo jiné z důvodu, že nepředložil technický list prokazující **splnění maximálního součinitele prostupu tepla** celé výplně u oken na vytápěné obálce budovy max. **$U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$** (u oken do suterénu a na půdu musí být max. $U_w = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$). Dále chybělo doložení splnění součinitele prostupu tepla vchodových dveří a ocelových vrat max. **$U_D = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$** .

Uchazeč ve vysvětlení nabídky doložil technický list dřevěného okna EURO IV-68. Technický list deklaruje nejlepší možný parametr zasklení $U_g = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$, na rám okna je použit borovicový eurohranol tl. 78 mm. Tato kombinace rámu a zasklení nespĺňuje požadavek na maximální součinitel prostupu tepla celé výplně $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Pro vstupní dřevěné dveře uchazeč doložil technický list dveří EURO IV-68. Na technickém listě ale není nikde uvedena hodnota U_w , ani U_g nebo U_f .

Z důvodu nesplnění požadavků, uvedených zadavatelem v zadávací dokumentaci je uchazeč z dalšího hodnocení **vyločen**.

▪ **ELGO CZ, s.r.o.**

Uchazeč byl vyzván k doplnění a vysvětlení nabídky mimo jiné z důvodu, že nepředložil technický list **prodyšného expandovaného polystyrenu** EPS s max. faktorem difúzního odporu $\mu=10$, který hodlá použít na zateplení fasády.

Uchazeč ve vysvětlení nabídky doložil technický list polystyrenu EPS STYROTHERM PLUS 70. Polystyren doložený uchazečem nespĺňuje podmínku maximálního faktoru difúzního odporu $\mu=10$.

Z důvodu nesplnění požadavků, uvedených zadavatelem v zadávací dokumentaci je uchazeč z dalšího hodnocení **vyločen**.

Splnění či nesplnění kvalifikačních požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci je podrobně uvedeno v protokolu o posouzení kvalifikace, který je přílohou této zprávy.

VÝSLEDEK POSOUZENÍ KVALIFIKACE PŘEDLOŽENÝCH NABÍDEK:

Komise konstatuje, že splnění kvalifikačních předpokladů prokázali následující nabídky:

ČÍSLO NABÍDKY	OBCHODNÍ FIRMA
1.	Bardzák s.r.o.
3.	DRV-STAVBY s.r.o.

Na základě výše uvedených skutečností do hodnocení nabídek postupují nabídky těchto uchazečů:

UCHAZEČ č. 1: **Bardzák s.r.o.**, Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ: 28745001

UCHAZEČ č. 3: **DRV-STAVBY s.r.o.**, Riegrova 658/79, 405 02 Děčín 2, IČ: 27332799

HODNOCENÍ NABÍDEK:

Pro hodnocení nabídek bylo v zadávací dokumentaci stanoveno hodnotící kritérium nabídková cena.

Nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny.

Číslo nabídky	Uchazeč	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
1.	Bardzák s.r.o.	2 125 050	2 571 311
3.	DRV-STAVBY s.r.o.	2 152 264	2 604 239

Hodnotící komise posoudila nabídkové ceny všech uchazečů a žádnou z nabídkových cen neoznačila jako mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Všichni uchazeči ocenili všechny požadované práce. V kritériu nabídkové ceny hodnotící komise, v souladu se způsobem hodnocení, který zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách, nejlépe hodnotí nabídku uchazeče č. 1, **Bardzák s.r.o.**, Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ: 28745001.

POŘADÍ NABÍDEK:

Výsledné pořadí je následující:

Pořadí nabídky	Uchazeč
1.	Bardzák s.r.o.
2.	DRV-STAVBY s.r.o.

Komise doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem prvním v pořadí, tj. společností **Bardzák s.r.o.**, Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ: 28745001.

Jednání hodnotící komise bylo ukončeno dne 10. 10. 2013 v 11.00 hodin.

Jména a podpisy členů hodnotící komise:

Jméno a příjmení člena komise	Podpis člena Komise
Jan Sviták	
Pavel Nacházel	
Ing. Jiří Cveček	