

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK – I. KOLO

Název veřejné zakázky:

Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Pysk

Zadavatel:

Obec Pysk
Se sídlem: Dolní Pysk 17, 471 15 Pysk
IČ: 00525197
Bankovní spojení: 94-3814421/0710
Zastoupená: Jan Sviták – starosta obce

Členové komise:

Jan Sviták
Pavel Nacházel
Ing. Jiří Cveček

Jednání komise bylo zahájeno dne 25. 9. 2013 v 10:15 hodin.

POSOUZENÍ KVALIFIKACE:

Ze čtyř podaných nabídek komise pro otevírání obálek postoupila všechny nabídky k dalšímu hodnocení.

Komise posuzovala nabídky 4 uchazečů:

- UCHAZEČ č. 1: **Bardzák s.r.o.**, Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ: 28745001
- UCHAZEČ č. 2: **Izolace Beran s.r.o.**, Hrbovická 437/64, Ústí nad Labem 400 01, IČ: 25405683
- UCHAZEČ č. 3: **DRV-STAVBY s.r.o.**, Riegrova 658/79, 405 02 Děčín 2, IČ: 27332799
- UCHAZEČ č. 4: **ELGO CZ, s.r.o.**, Újezd 1400, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25479911

Komise dospěla k závěru, že následující uchazeči budou vyzváni k vysvětlení či doplnění nabídky pro níže uvedené nedostatky:

UCHAZEČ č. 1: **Bardzák s.r.o.**, Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí,
IČ: 28745001

- Doplnění osvědčení k montáži výplní stavebních otvorů ze dřeva firmy Window Holding a.s., které doložil do nabídky.
- Doplnění technického listu extrudovaného polystyrenu (XPS), který hodlá použít na zateplení soklu.
- Doplnění technického listu minerální vaty, kterou hodlá použít na zateplení stropu k nevytápěné půdě.
- Doplnění čestného prohlášení dle § 68 odst. 3 písm. c) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

UCHAZEČ č. 2: **Izolace Beran s.r.o.**, Hrbovická 437/64, Ústí nad Labem 400 01,
IČ: 25405683

- Doplnění čestného prohlášení prokazujícího splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 Zákona.
- Doplnění osvědčení objednatelů o řádném plnění 3 nejdůležitějších stavebních prací, které uchazeč uvedl v seznamu.
- Doplnění technického listu expandovaného polystyrenu (EPS), který hodlá použít na zateplení fasády.
- Doplnění technického listu prodyšného expandovaného polystyrenu (EPS), který hodlá použít na zateplení fasády.
- Doplnění technického listu extrudovaného polystyrenu (XPS), který hodlá použít na zateplení soklu.
- Doplnění technického listu minerální vaty, kterou hodlá použít na zateplení stropu k nevytápěné půdě.
- Doplnění technického listu prokazující splnění maximálního součinitele prostupu tepla celé výplně u oken na vytápěné obálce budovy max. $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$ (u oken do suterénu a na půdu musí být max. $U_w = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$). Dále chybí doložení splnění součinitele prostupu tepla vchodových dveří a ocelových vrat max. $U_D = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zároveň musí být stavební hloubka rámu dřevěných výplní větší než 75 mm.
- Doplnění okótovaného nákresu řezu profilem okenního a dveřního rámu a křídla.
- Doplnění čestného prohlášení dle § 68 odst. 3 písm. c) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

UCHAZEČ č. 3: **DRV-STAVBY s.r.o.**, Riegrova 658/79, 405 02 Děčín 2, IČ: 27332799

- Doplnění technického listu extrudovaného polystyrenu (XPS), který hodlá použít na zateplení soklu.
- Doplnění technického listu vchodových dveří, které hodlá použít a které mají součinitel prostupu tepla max. $U_D = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$. Uchazeč doložil pouze řez profilem dveřního křídla a rámu

UCHAZEČ č. 4: **ELGO CZ, s.r.o.**, Újezd 1400, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25479911

- Doplnění osvědčení k montáži výplní stavebních otvorů ze dřeva firmy DARE - EUROOKNA, s.r.o., které doložil do nabídky.
- Doplnění technického listu prodyšného expandovaného polystyrenu (EPS), který hodlá použít na zateplení fasády.
- Doplnění technického listu extrudovaného polystyrenu (XPS), který hodlá použít na zateplení soklu.
- Doplnění okótovaného nákresu řezu profilem dveřního rámu a křídla.
- Doplnění čestného prohlášení dle § 68 odst. 3 písm. c) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Jednání hodnotící komise bylo ukončeno dne 25. 9. 2013 v 13:00 hodin.

Hodnotící komise se sejde k dalšímu jednání, aby vyhodnotila výsledky požadavků na doplnění či vysvětlení nabídek a stanovila celkové pořadí nabídek.

Jména a podpisy členů hodnotící komise:

Jméno a příjmení člena Komise	Podpis člena Komise
Jan Sviták	
Pavel Nacházal	
Ing. Jiří Cveček	